



Bevent Rasch

Modernt brandskydd



CE

Byggproduktförordningen

Från och med 1 juli 2013 ska alla byggprodukter CE-märkas om det finns en produktstandard att godkänna emot. Brandspjäll har nu en produktstandard som även BBR hänvisar till. I BBR finns även kravet att brandspjäll skall lösa ut med rökdetektor.



CE-märkta brandspjäll

Bevent Rasch har nu ett komplett sortiment av CE-märkta brandspjäll.

Spjällets prestanda framgår av prestandadeklarationen. Där framgår också vilken brandteknisk klass spjället har och var det får monteras.

Numera finns även en S-klass som är en ny täthetsklass vilken innebär en förhöjd täthet mot kalla brandgaser.

Vi på Bevent Rasch har även valt att P-märka våra brandspjäll. Det är SP:s frivilliga kvalitetsmärke som används inom ett flertal segment inom byggbranschen.

Alla brandspjäll, även brandgasspjäll, har nu termisk sensor.



Hur vet man vad brandspjället är godkänt för?

I och med den nya produktstandardens anges numera brandspjällens prestanda på ett nytt sätt, t.ex.:

Brand-/brandgasspjäll BSKC6
EI 60 (ve ho i <-> o) S

- E** Integritet, d.v.s. tätet mot brandgaser
- I** Isolering mot värmespridning
- 60** Tid som spjället håller brandklassen
- ve** Godkänd för montage i vertikal byggnadsdel (vägg)
- ho** Godkänd för montage i horisontell byggnadsdel (bjälklag)
- i -> o** Godkänd för montage i brandrum
- i <- o** Godkänd för montage utanför brandrum
- i <-> o** Godkänd för montage i och utanför brandrum
- S** S-klass – förhöjd täthet mot kalla brandgaser



Bevent Rasch brandspjäll

- Beprövad teknik
- Stort sortiment
- Låg vikt
- Enkelt montage
- Hög tillgänglighet
- CE- och P-märkta




BSKC6
Brandklass EI 60-S



BSKC60
Brandklass EI 60-S



BSK6
Brandklass EI 60-S




BSK120
Brandklass EI 120-S



RABC
Brandklass E 120-S / E 60



RABC-VAV
Brandklass E 120-S / E 60



RABR
Brandklass EI 120-S /
EI 120 / E 60-S


Brandhandboken

”Praktiska lösningar – Brandskydd ventilation” är en bok från Svensk Ventilation. Den visar på många praktiska lösningar för ventilations brandskydd som är bra att känna till, t.ex. vad som gäller angående upphängningar, tätning av genomföringar och brandisolering av kanaler.

Vi på Bevent Rasch har tagit aktiv del i utformningen och boken finns att beställa på Svensk Ventilations hemsida www.svenskventilation.se

Förra året kom också en ny VVS-AMA ut. Förutom att spjäll ska lösa ut på rökdetektor så står i AMA såväl som i brandboken att brandspjäll ska vara försedda med fabriksmonterat ställdon och övervakas av ett övervakningssystem.





Tänk på följande:

- Nya förutsättningar gällande brandspjäll från 1 juli 2013
- Använd CE- och P-märkta brandspjäll
- Kontrollera att montaget är godkänt

Teknik

Ständig utveckling av produkter för rätt funktion, montagevänlighet och enkel projektering.

Kvalitet

Svensk tillverkning med väl utprovade produkter för den svenska marknaden.

Support

Lätt tillgänglig organisation med tekniskt kunnande hjälper dig med frågeställningar och lösningar.



BORÅS

Box 1739, 501 17 Borås
Tel 033 - 23 67 80
Fax 033 - 23 67 97

STOCKHOLM

Norgegatan 2, 164 32 Kista
Tel 08 - 54 55 12 70
Fax 08 - 54 55 12 79